TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	003559-TSE-05/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	14.06.2016
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	06.06.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ZEYBEK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	HACI BAYRAM MAH. GÜREŞÇİLER SK. NO:11 /29 ALTINDAĞ ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ZEYBEK ELEKTRİK A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	1. OSB. 4. KISIM KIRIM HANLIĞI CAD. NO:13 SİNCAN ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	003559-TSE-05/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	ZEYBEK
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN IEC 61386-21 / 30.09.2021

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

ZB.PB.XX MODEL 2331 10___010 ve 3331 10___010
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (PVC)
YAPIM TİPİ: DÜZ
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VİDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMA DAYANIMI: HAFİF, ORTA
DARBEYE KARŞI DAYANIMI: ORTA
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +60°C
BÜKÜLMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: RİJİT
ELEKTRİK KARAKTERİSTİK: HİÇ BEYAN EDİLMEYEN
KATI CİSİMLERE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI KORUMA: KORUMASIZ
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ

e-imzalı/e-signed

21.05.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=pkdrxgdr adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(003559-TSE-05/03nolu belge devamı) : ZEYBEK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN IEC 61386-21 / 30.09.2021

ÇEKME DAYANIMI: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: HİÇ ALEV YAYILMAMASI
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTLARI: (Ø 16, Ø 20, Ø 25) mm

ZB.PB.XX
A B C

A: ZEYBEK
B: PVC BORU
C: KESİT

ZB.PB.XX MODEL 2221 10___010
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (PVC)
YAPIM TİPİ: DÜZ
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VİDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMA DAYANIMI: HAFİF
DARBEYE KARŞI DAYANIMI: HAFİF
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +60°C
BÜKÜLMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: RİJİT
ELEKTRİK KARAKTERİSTİK: HİÇ BEYAN EDİLMEYEN
KATI CİSİMLERE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI KORUMA: KORUMASIZ
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
ÇEKME DAYANIMI: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: HİÇ ALEV YAYILMAMASI
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTLARI: (Ø 32, Ø 40) mm (27.12.2022) K.G.

ZB.PB.XX
A B C

A: ZEYBEK
B: PVC BORU
C: KESİT

ZB.PB.XX MODEL 3221 10___010
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (PVC)
YAPIM TİPİ: DÜZ
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VİDALI OLMAYAN

e-imzalı/e-signed

21.05.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=pkdrxgdr adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or

(003559-TSE-05/03nolu belge devamı) : ZEYBEK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN IEC 61386-21 / 30.09.2021

SIKIŞTIRMA DAYANIMI: ORTA
DARBEYE KARŞI DAYANIMI: HAFİF
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +60°C
BÜKÜLMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: RİJİT
ELEKTRİK KARAKTERİSTİK: HİÇ BEYAN EDİLMEYEN
KATI CİSİMLERE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI KORUMA: KORUMASIZ
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
ÇEKME DAYANIMI: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: HİÇ ALEV YAYILMAMASI
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTLARI: (Ø 40) mm (27.12.2022) K.G.

ZB.PB.XX
A B C

A: ZEYBEK
B: PVC BORU
C: KESİT

e-imzalı/e-signed

21.05.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=pkdrxgdr adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.